



30.10.2015

[LAPELY/2302/2015](#)

Agnico-Eagle Finland Oy
Pokantie 541
99250 KIISTALA

PSAVI/114/04.08/2013, LAPELY/2302/2015

Vesialtaan käyttöönotto

Lapin ELY-keskus on eilen illalla (29.10.2015 klo 15:59) saanut Kittilän kaivoksen uuden vesialtaan käyttöönottotarkastusta koskevat asiakirjat, jotka ovat seuraavat:

- Muistio vesivarastoaltaan käyttöönottotarkastus 29.10.2015 (muistio)
- Turvallisuustarkkailuohjelma (11369/WR) (ja sen päivitys klo 21:14)
- Riippumattoman laadunvalvojan lausunto 21.10.2015
- Laadunvalvonta

Tässä aikataulussa Lapin ELY-keskus on voinut käydä läpi vain eilen toimitetut asiakirjat. Niitä ei ole ehditty verrata kyseistä allasta koskeviin päätöksiin, suunnitelmiin, työselostuksiin, laadunvalvontasuunnitelmiin ym. asiakirjoihin. Näin ollen Lapin ELY-keskus perustaa ratkaisunsa yllä mainituissa asiakirjoissa ja tänään Kittilän kaivoksella ja kyseiselle altaalla tehtyyn tarkastukseen. **Tarkennettujen asiakirjojen valmistuttua ne tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen lopullista hyväksymistä varten.**

Käyttöönottotarkastusmuistion perusteella padon pääsuunnittelijalla ei ollut huomautettavaa työmaakierroksella. Laadunvalvojan lausunnon mukaan vesivarastoallas on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja rakentaminen on tehty ammattimaisella henkilöstöllä ja kalustolla. Tehdyn laaduntarkastuksen perusteella vesivarastoallasta voi käyttää veden varastointiin.

Laadunvalvojan lausunto on pelkistetty ja sitä on täydennettävä myöhemmin. Lausunnossa olisi ollut paikallaan todeta yksiselitteisesti, onko laadunvalvonnassa havaittu poikkeamia laatuvaatimuksiin vai ei. Riippumattoman valvojan lausunnossa on kuitenkin selvästi todettu, että allas on tehty suunnitelmien mukaan. Tällöin on perusteltua olettaa, ettei poikkeamia tai ainakaan merkittäviä poikkeamia ole havaittu.

Lapin ELY-keskus toteaa, ettei yllä mainituista asiakirjoista eikä tänään tehdyssä tarkastuksessa ole käynyt ilmi sellaisia seikkoja uuden vesialtaan ympäristörakenteissa (lähinnä altaan pohjalle ja patojen päälle asennetut kermit), jotka estäisivät uuden altaan käyttöönoton siten, että uuteen altaaseen pumpataan muodostuneessa poikkeustilanteessa vettä NP3 rikastushiekka-altaan kaaripadon sisäpuolisesta altaasta.

Sen lisäksi, mitä Lapin ELY-keskus on 23.10.2015 ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla antamassaan päätöksessä Dnro LAPELY/2302/2015 määrännyt, Agnico Eagle Finland Oy:n on toimittava seuraavasti muodostuneen poikkeustilanteen korjaamiseksi:

1) Veden pumppaus NP3-rikastushiekka-altaan kaaripadon sisäpuolisesta altaasta uuteen käyttövalmiiksi todettuun altaaseen on aloitettava välittömästi

2) Veden pumppausta kaaripadon sisäpuolisesta altaasta uuteen vesialtaaseen, sekä sen vaikutuksia näiden altaiden pato- ja pohjarakenteisiin, veden korkeuteen ja vuotavan veden määrään on tarkkailtava jatkuvasti tehostetusti ottaen huomioon Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaisen esittämät vaatimukset.

Johtaja

Timo Jokelainen

Ympäristönsuojelupäällikkö

Eira Luokkanen

TIEDOKSI sähköpostilla Kainuu ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen
Lapin ELY-keskus, kalatalousviranomainen
Kittilän kunta
Kittilän kunnan, ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristölupavastuualue
Seurujoen osakaskunta/Matti Piekkari
Ounasjoen kalastusalue/Risto Similä