



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

KUULUTUS

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.1.2012 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) ei sovelleta lin Olhavan tuulivoimalahankkeen laajennukseen.

Hankkeesta vastaa Tuuliwatti Oy. Tarkoituksena on rakentaa 3 tuulivoimalaitosta, joiden teho olisi 2,5–3 megawattia (MW) ja tornikorkeus 140–150 m. Voimalat sijoittuisivat yleiskaavoitetun Olhavan tuulipuiston 8 voimalan pohjoispuolelle noin 0,5–1 km:n etäisyydelle.

Tuulivoimalaitosten maa-alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Yhtiö on tehnyt maanvuokraensisopimuksen maanomistajan kanssa. Olhavan tuulipuistoa varten rakennetaan sähköasema, johon myös nyt puheena olevat kolme tuulivoimalaitosta kytkettäisiin maakaapelein. Energia on tarkoitus syöttää alueen halki kulkevaan kantaverkon 110 kV voimajohtoon.

Tuulivoimala koostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Hanke kattaa tuulivoimalaitokset perustuksineen, niitä yhdistävät maakaapelit, ilmajohtdot sekä tiestön.

Lisätietoja antavat ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Tuukka Pahtamaa, p. 040 724 4385, tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi sekä hankkeesta Tuuliwatti Oy:n Hannu Kemiläinen puh. 040 734 3026, hannu.kemilainen@tuuliwatti.fi.