



Kungörelse om Hyperco Oy:s miljökonsekvensbeskrivning för datacenter i Lojo

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att miljökonsekvensbeskrivningen för Hyperco Oy:s projekt för datacenter som ska byggas i Lojo är anhängigt (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning; 252/2017).

Projektområdet, som är 22,3 hektar stort, ligger i Virkby, Lojo, cirka 9 km sydväst om Lojo centrum mellan Lappersvägen, Kittfallvägen och Ingåvägen. Avståndet till Lojo och Sjundeå kommungräns är cirka 600 meter österut.

Enligt projektplanen kommer flera datacenterbyggnader och nödvändiga stödfunktioner, t.ex. lagerbyggnader och parkeringsplatser, att byggas på projektområdet. Anläggningen drivs med el från det nationella elnätet. För datacentralerna planeras 100 % reservkraft för elavbrott. Reservkraften består av ett batterisystem och reservkraftsgeneratorer.

Alternativen i MKB-processen är:

Denna MKB omfattar två distinkta faser: byggfasen och driftsfasen. Driftsfasen omfattar två bedömningsalternativ, som skiljer sig åt när det gäller datacentrets storlek, eleffekt och reservgeneratorernas bränslekapacitet.

Byggfasen

Bedömning av miljöpåverkan under anläggningsfasen, med särskilt fokus på buller och påverkan på ytvatten, landskap och natur.

Driftsfas

- **Bedömningsalternativ 0 (ALT0):** Datacentret kommer inte att byggas eller drifställas på projektområdet.
- **Bedömningsalternativ 1 (ALT1):** Ett datacenter med en IT-kapacitet på ca 100 MW, med en total elektrisk effekt på ca 133 MW och en total bränsleeffekt på ca 430 MW från reservgeneratorer.
- **Bedömningsalternativ 2 (ALT2):** Ett datacenter med en IT-kapacitet på ca 300 MW, med en total elektrisk effekt på ca 400 MW och en total bränsleeffekt på ca 1300 MW från reservgeneratorer.

Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen till påseende

MKB-beskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende **16.4.2025–14.6.2025**:

- Webbplatsen för NTM-centralen i Nyland
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland
- Miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/Lojo-datacenter-MKB
- Lojo stad, stadshus, kundservice, Karstuntie 4, 08100 Lojo
- Sjundeå kommun, kommunhuset, Parkstigen 1, 02580, Sjundeå

Presentationen av miljökonsekvensbeskrivningen

Informationsmöte för allmänheten ordnas den 14.5.2025 kl 17–19 på Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo.

Framförande av åsikter

Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas **senast den 14.6.2025**. Hänvisning: UUDELY/10162/2024.

NTM-centralens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på internetwebbplats www.miljo.fi/Lojo-datacenter-MKB inom två månader från det att tiden för framläggandet av miljökonsekvensbeskrivningen har löpt ut.

Kontaktuppgifter av NTM-centralen i Nyland

- Besöksadress: Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån, Östra Böle, Helsingfors
- Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
- E-postadress: [registratur.nyland\(at\)ntm-centralen.fi](mailto:registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi)

Kungörelsens publiceringsdatum

Denna kungörelse offentliggörs den 16 april 2025 och den ska vara till påseende tills den 14 juni 2025 på webbplatsen för NTM-centralen i Nyland www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland. Lojo stad och Sjundeå kommun har

16.4.2025

ombetts informera om kungörelsen på deras webbplatser i enlighet med 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och 108 § i kommunallagen (410/2015).

Helsingfors den 16 april 2025

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND